



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел

**Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской
области**

в городе Красноуфимск, Красноуфимском,

Ачитском и Артинском районах

ул. Советская, 13, г. Красноуфимск, 623300

тел./факс 8-34394-2-06-05

e-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

от 28.07.2017 г. № 01-07-03-13-01/283

Председателю Комиссии,
заместителю Главы
городского округа Красноуфимск
по социальной политике
Ладейщикову Ю.С.

Директору
Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
Пудлинговская основная
общеобразовательная школа
Садыкову Д.К.

В соответствии с Постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 10.05.2017 г. № 440 «О приемке готовности образовательных учреждений городского округа Красноуфимск к началу 2017-2018 учебного года» 27 июля 2017 г. Коробейникова Марина Юрьевна начальник Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области принимала участие в работе комиссии по приемке школ в 2016 - 2017 уч. году в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Пудлинговская основная общеобразовательная школа.

В ходе проведения приемки были выявлены следующие нарушения требований санитарных правил:

Кабинеты начальных классов (п. Пудлинговский, ул. Заречная, 1)

1. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования п.10.2 – не организован питьевой режим для обучающихся, на момент приёмки приобретён питьевой фонтан, не проведена его установка.
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.4.25- не все санитарно-техническое оборудование исправно, не все унитазы оснащены сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами (класс № 4).
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.4.28 – на потолке туалета (класс № 4) следы подтёков, дефекты внутренней отделки.
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.4.27- не во всех туалетных соблюдены требования к установке раковин с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов.
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.5.4 - для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся не произведена ее цветовая маркировка, парты со следами деформаций (компьютерный класс, класс № 2).
6. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.8.2 – на момент приёмки не обеспечена беспрерывная подача холодной воды в туалетах.

Здание основной школы (п.Пудлинговый, ул.Мира, 11)

- 1.СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 5.12 - в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, отсутствуют двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, столы с гигиеническим покрытием, холодильник, электроплита.
- 2.СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 3.8 - входы на территорию не покрыты асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием, на момент приёмки идут ремонтные работы дорожного полотна.
- 3.СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 7.2.2 – освещение в учебных кабинетах организовано подвесными светильниками с компактными люминесцентными лампами (мастерские, кабинеты домоводства).
- 4.СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.5.4 - для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся не произведена ее цветовая маркировка (все учебные кабинеты).
- 5.СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.5.4 - окна не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками (рекреации, туалетные); не производится своевременная уборка межоконных проёмов (рекреации, туалетные).
- 6.СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.8.2- в существующем здании общеобразовательной организации не обеспечивается непрерывная подача холодной воды в туалетные, питьевой фонтан, умывальные раковины для мытья рук.
- 7.СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования п.2.5 – На пищеблоке образовательного учреждения объемно - планировочные решения помещений пищеблока не исключают встречные потоки сырья, готовой продукции, использованной посуды (складское помещение не входит в состав пищеблока, продукты поступают на пищеблок через варочный цех, использованная посуда из овощного и мясо-рыбного цехов поступает в моечную через варочный цех).
- 8.СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования п.3.3 – В производственных цехах пищеблока не все моечные ванны не оборудованы смесителями.
- 9.СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования п.4.1 – Производственные помещения пищеблока оснащены не в соответствии с требованиями, в цехе первичной обработки овощей установлен 1 производственный стол для обработки овощей, при требовании установки не менее 2-х производственных столов, в моечной для мытья столовой и кухонной посуды отсутствует раковина для мытья рук.
- 10.СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования п.5.22 – Для хранения уборочного инвентаря на пищеблоке отсутствует отдельное помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды. Уборочный инвентарь хранится в проходе между цехами пищеблока.
- 11.Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01 п.5.5. не соблюдаются требования к внутренней отделке стен

производственных помещений пищеблока (стены окрашены, при требовании отделки на высоту не менее 1,7 м облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию).

12.СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования 4.5.- производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, и отвечать требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

13.СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.8.3. На пищеблоках в обоих зданиях образовательной организации установлены фильтрационные установки, техническая документация на которые отсутствует, не производится своевременная замена фильтров, что не может обеспечить общеобразовательную организацию водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения

При условии своевременного устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, обеспечения образовательного учреждения водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения препятствий для проведения образовательной деятельности в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Пудлинговская основная общеобразовательная школа на 2017 -2018 учебный год не установлено.

Начальник Красноуфимского отдела
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области

М.Ю. Коробейникова